

评价项目概况		
企业名称	义乌木林森智慧照明有限公司	
项目名称	危险化学品储存、使用安全评价报告	
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他	
项目简介	<p>义乌木林森智慧照明有限公司成立于 2016 年 07 月 22 日,注册地位于浙江省义乌市苏溪镇龙祈路 901 号(自主申报),法定代表人为刘继涛。经营范围包括一般项目:照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;照明器具生产专用设备制造;照明器具生产专用设备销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;显示器件制造;显示器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市政设施管理;合同能源管理;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。</p> <p>企业在生产过程中使用的:环保助焊剂、无水乙醇、稀释剂、环己酮、清洗剂、油墨、液氧、氦气属于危险化学品。</p> <p>整改意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 危化品仓库的防火分区应隔断到顶部; 2. 中间仓库靠近人流出入口处侧窗应封堵。 3. 危险化学品仓库危险化学品应落实定置定位, 设置货位牌; 4. 危险化学品仓库的电气设备应接地。 5. 危险品中间仓库应设置“禁止吸烟”等相应标志标牌。 6. 中间仓库部分电气应防爆、应设置可燃气体报警器、应设置静电触摸球,料抽应使用铜材质; 7. 中间仓库应设置防流散设置; 8. 氧气站应设置消除人体静电的静电触摸球; 9. 氧气管道法兰连接处应跨接; 10. 氧气站现场应设置过冷切断; 11. 氧气站“氧气五防:防火、防油、防热、防震、防静电”标志牌应设置; 12. 压力表应标明高低线、物料流向标识应明确; 13. 氧气储罐爆破片应更换。 14. 可燃报警系统应设置 ups 备用电源, 应设置探头点位图, 应保留报警记录及报警处理记录; 15. 防雷设施应委托有资质单位进行检测; 16. 安全周知卡应按规范设置; 17. 法定代表人(主要负责人)应取得安全资格证书 <p>评价结论</p> <p>经安全评价,企业应根据本报告 5.1 节提出的整改意见落实整改,整改到位(并经确认)后,企业现状能基本满足危险化学品储存、使用的安全生产条件。</p>	
项目组成人员	姓名	工作任务

项目组组长	高飞	现场勘察	
报告编制人	卢含晴	现场勘察，报告编制	
项目组成员	江群	整理资料	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	贾黎婷	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	陈国华、章强、胡洁萍、高飞、贾黎婷、卢含晴	
	注册安全工程师	陈国华、章强、胡洁萍、高飞、贾黎婷、卢含晴、王英杰、江群	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2024. 12. 23	报告提交时间	2025. 06. 24

现场图片：





打卡 14:51

浙江省金华市义乌市苏溪镇和谐明芯(义乌)
光电科技有限公司

2024.12.20 星期五

今日水印相机已验证 | 时间地点真实

今日水印
相机 真实可验

防伪 L4B2PK4CN9ELAC

