<table>
<tr><td colspan="2">评价项目概况</td></tr>
<tr><td>企业名称</td><td>中国石化销售股份有限公司浙江衢州石油分公司龙游油库埋地管道</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>中国石化销售股份有限公司浙江衢州石油分公司龙游油库埋地管道安全现状评价报告</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td>龙游油库区地址：龙游县湖镇镇寺底袁村南侧，其周边环境介绍，见表 2.1.2。<br>表 2.1.2　龙游油库区周边环境一览表
<table>
<tr><th>方位</th><th>围墙/出入口</th><th>项目周边情况</th></tr>
<tr><td>东</td><td>围墙</td><td>界区外为空地、小溪流。东南方向马龙山村民居建筑与本项目储罐区防火堤约 170 米。</td></tr>
<tr><td>南</td><td>围墙</td><td>界区外为农田。</td></tr>
<tr><td>西</td><td>围墙</td><td>界区外为空地，西北方向浙赣铁路线与本项目储罐区防火堤最近距离约 240 米，龙游东货场与本项目储罐区防火堤距离约 300 米，衢州宝继饲料有限公司与本项目储罐区防火堤距离约 500 米。</td></tr>
<tr><td>北</td><td>围墙、大门</td><td>界区外为空地、民居建筑。寺底袁村民居建筑与本项目储罐区防火堤的距离约 210 米，与发油区的距离约 160 米。</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| 项目组成人员 | 姓名 | 工作任务 | |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 林永进 | 现场勘察，报告编制人 | |
| 报告编制人 | 林永进 | 现场勘察，报告编制人 | |
| 项目组成员 | 王英杰 | 整理资料 | |
| 项目组成员 | 应子科 | 报告校核、现场勘察 | |
| 项目组成员 | 陈涵跃 | 整理资料 | |
| 技术负责人 | 章强 | | |
| 报告审核人 | 胡洁萍 | | |
| 过程控制负责人 | 陈国华 | | |
| 现场勘察时间 | 2023.7.26 | 报告提交时间 | 2023.7 |
| 现场图片： | | | |

中国石化 SINOPEC


T301

SINOPEC
龙
游
油
库