

评价项目概况			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江金华傅村加油站		
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江金华傅村加油站改建项目安全评价意见书		
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他		
项目简介	<p>增加埋地罐区中 30 立方米 98#汽油 SF 罐一只。新增设置输油工艺管线，埋地输油管道采用热塑性塑料双层管道，其他管道采用无缝钢管。新增设置工艺电气线路，新增液位监测系统，新增管道渗漏检测系统。新增埋地罐区内汽油通气管。</p> <p>中国石化销售股份有限公司浙江金华傅村加油站改建项目在总平面布置、工艺设备等方面符合国家安全相关法律法规、标准的要求，满足项目设立的安全条件。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目组长	张新宇	现场勘察	
报告编制人	曾向阳	现场勘察，报告编制	
项目组成员	章强	整理资料	
项目组成员	陈涵跃	整理资料	
项目组成员	贾黎婷	报告校核	
技术负责人	陈晓俊		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	张新宇、曾向阳、陈涵跃、章强、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、陈晓俊	
	注册安全工程师	张新宇、曾向阳、陈涵跃、章强、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、陈晓俊	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2024 年 05 月 15 日	报告提交时间	2024 年 06 月 17 日
现场图片：			

