

评价项目概况				
企业名称	浙江悦胜环境科技有限公司			
项目名称	浙江悦胜环境科技有限公司配套 LNG 气化站安全现状评价			
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 其他			
项目简介	浙江悦胜环境科技有限公司是一家从事水污染治理；水环境污染防治服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；环保技术、环保产品研发；环境治理设备的运营、维护、生产、销售；水处理剂、空气净化器、活性炭制品销售的企业，成立于 2020 年 03 月 09 日，注册地址位于浙江省湖州市安吉县递铺街道鞍山建材产业园（浙江悦胜环境科技有限公司房屋）。企业为了配套生产需求，在厂区内配套设立了液化天然气气化站（储罐容积 9.84 m³）。评价结论：该气化站总平面布置按 DB33/T1155-2018《城镇小型液化天然气气化站技术规程》设计，但部分间距不符合现行的 GB50028-2006《城镇燃气设计规范（2020 年版）》的要求。企业在完成本报告提出的整改意见后，该气化站满足现行标准规范的安全生产条件。			
项目组成人员		姓名	工作任务	
项目组长		陈国俊	现场勘察	
报告编制人		曾向阳	现场勘察，报告编制	
项目组成员		陈国华	整理资料	
项目组成员		章强	整理资料	
项目组成员		贾黎婷	整理资料	
项目组成员		黄寺贵	报告校核	
技术负责人		陈晓俊		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		王英杰		
参与评价工作	安全评价师	陈国俊、曾向阳、章强、贾黎婷、黄寺贵、陈国华、陈晓俊、胡洁萍、王英杰		
	注册安全工程师	陈国俊、曾向阳、章强、贾黎婷、黄寺贵、陈国华、陈晓俊、胡洁萍、		
	技术专家			
现场勘察时间		2024 年 11 月 03 日	报告提交时间	2024 年 12 月 05 日
现场图片：				

