

评价项目概况				
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司城南加油站			
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司城南加油站分布式光伏发电项目安全现状评价			
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他			
项目简介	中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司城南加油站为了贯彻落实国家有关法律、法规和政策，充分利用太阳能资源，在中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司城南加油站（以下简称城南加油站）新增 12.1KWp 分布式光伏发电项目。该发电项目主要有光伏组件、逆变器、并网柜、电力电缆、直流电缆、通讯系统等组成。其中光伏组件、逆变器设置在站房屋顶上，并网柜设置在加油站配电室内。系统采用低压 380V 用户侧并网，自发自用、余电上网。 评价结论：中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司城南加油站分布式光伏发电项目现状符合安全生产条件要求，系统的风险能够得到有效控制。			
项目组成人员		姓名	工作任务	
项目组长		张新宇	现场勘察	
报告编制人		曾向阳	现场勘察，报告编制	
项目组成员		章强	整理资料	
项目组成员		贾黎婷	整理资料	
项目组成员		陈涵跃	报告校核	
技术负责人		陈晓俊		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	张新宇、曾向阳、陈涵跃、章强、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、陈晓俊		
	注册安全工程师	张新宇、曾向阳、陈涵跃、章强、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、陈晓俊		
	技术专家	/		
现场勘察时间		2024 年 08 月 10 日	报告提交时间	2024 年 10 月 20 日
现场图片：				

