

评价项目概况																																		
企业名称	浙江立达泵阀制造有限公司																																	
项目名称	浙江立达泵阀制造有限公司使用危险化学品安全现状评价报告																																	
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☐ 经营 ☒ 其他																																	
项目简介	浙江立达泵阀制造有限公司注册成立于 2005 年 4 月 13 日，位于浙江省丽水市松阳县西屏街道青云路 201 号，营业执照经营范围为水泵、阀门制造（按取得的许可证范围经营）、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改意见落实情况详见情况表 6-1： 表 6-1 本项目安全评价发现存在的问题及整改意见落实情况一览表 <table><tr><th>序号</th><th>发现的问题</th><th>整改意见</th></tr><tr><td>1</td><td>盐酸仓库未安装视频监控设施。</td><td>盐酸仓库安装视频监控设施。</td></tr><tr><td>2</td><td>现场勘察检查时丙烷气瓶防倒链条未投入使用。</td><td>丙烷气瓶防倒措施（链条）要正常投入使用。</td></tr><tr><td>3</td><td>未在氧气、丙烷放置处张贴氧气、丙烷的化学品警示牌。</td><td>在氧气、丙烷放置处张贴氧气、丙烷的化学品警示牌。</td></tr><tr><td>4</td><td>未在氧气、丙烷瓶放置处张贴“禁止吸烟”安全警示标志。</td><td>在氧气、丙烷放置处张贴“禁止吸烟”安全警示标志。</td></tr><tr><td>5</td><td>2024 年度未组织生产安全事故应急救援预案演练。</td><td>组织应急预案的演练。</td></tr><tr><td>6</td><td>未对全厂有限空间进行辨识，未建立厂区有限空间管理台账。</td><td>对全厂有限空间进行辨识，建立厂区有限空间管理台账。</td></tr><tr><td>7</td><td>未按《安全生产法》第二十一条的规定修订主要负责人安全生产责任制。</td><td>依据《安全生产法》第二十一条的规定修订完善企业主要负责人的安全生产责任制。</td></tr><tr><td>8</td><td>未按《安全生产法》第二十五条的规定修订安全管理员的安全生产责任制。</td><td>依据《安全生产法》第二十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。</td></tr><tr><td>9</td><td>未按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。</td><td>按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。</td></tr><tr><td>10</td><td>未按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。</td><td>按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。</td></tr></table> 根据检查评价结果，结合前期安全评价整改意见落实情况，浙江立达泵阀制造有限公司使用危险化学品的安全生产条件已满足安全生产要求。	序号	发现的问题	整改意见	1	盐酸仓库未安装视频监控设施。	盐酸仓库安装视频监控设施。	2	现场勘察检查时丙烷气瓶防倒链条未投入使用。	丙烷气瓶防倒措施（链条）要正常投入使用。	3	未在氧气、丙烷放置处张贴氧气、丙烷的化学品警示牌。	在氧气、丙烷放置处张贴氧气、丙烷的化学品警示牌。	4	未在氧气、丙烷瓶放置处张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在氧气、丙烷放置处张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	5	2024 年度未组织生产安全事故应急救援预案演练。	组织应急预案的演练。	6	未对全厂有限空间进行辨识，未建立厂区有限空间管理台账。	对全厂有限空间进行辨识，建立厂区有限空间管理台账。	7	未按《安全生产法》第二十一条的规定修订主要负责人安全生产责任制。	依据《安全生产法》第二十一条的规定修订完善企业主要负责人的安全生产责任制。	8	未按《安全生产法》第二十五条的规定修订安全管理员的安全生产责任制。	依据《安全生产法》第二十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。	9	未按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。	按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。	10	未按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。	按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。
	序号	发现的问题	整改意见																															
	1	盐酸仓库未安装视频监控设施。	盐酸仓库安装视频监控设施。																															
	2	现场勘察检查时丙烷气瓶防倒链条未投入使用。	丙烷气瓶防倒措施（链条）要正常投入使用。																															
	3	未在氧气、丙烷放置处张贴氧气、丙烷的化学品警示牌。	在氧气、丙烷放置处张贴氧气、丙烷的化学品警示牌。																															
	4	未在氧气、丙烷瓶放置处张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在氧气、丙烷放置处张贴“禁止吸烟”安全警示标志。																															
	5	2024 年度未组织生产安全事故应急救援预案演练。	组织应急预案的演练。																															
	6	未对全厂有限空间进行辨识，未建立厂区有限空间管理台账。	对全厂有限空间进行辨识，建立厂区有限空间管理台账。																															
	7	未按《安全生产法》第二十一条的规定修订主要负责人安全生产责任制。	依据《安全生产法》第二十一条的规定修订完善企业主要负责人的安全生产责任制。																															
	8	未按《安全生产法》第二十五条的规定修订安全管理员的安全生产责任制。	依据《安全生产法》第二十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。																															
9	未按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。	按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。																																
10	未按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。	按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。																																

项目组成人员		姓 名		工 作 任 务			
项目 负责人		金礼权		现场勘察			
报告 编制人		金礼权		报告编制			
项目 组成员		陈国华		整理资料			
项目 组成员		周佳捷		报告校核			
项目 组成员		陈晓俊		整理资料			
项目 组成员		贾黎婷		收集资料			
技术 负责人		章强					
报告 审核人		胡洁萍					
过程 控制负责人		王英杰					
参与评价工作	安全评价师	金礼权 王英杰	陈国华	陈晓俊	贾黎婷	章强	胡洁萍
	注册安全工程师	金礼权 胡洁萍	陈国华 王英杰	周佳捷	陈晓俊	贾黎婷	章强
	技术专家						
现场勘察时间		2024. 8. 30		报告提交时间		2024. 12	

现场图片：





