

评价项目概况			
企业名称	台州市恒胜环保科技有限公司		
项目名称	台州市恒胜环保科技有限公司配套 LNG 气化站安全现状评价报告		
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 其他		
项目简介	台州市恒胜环保科技有限公司是一家从事服饰制造、环境保护专用设备制造、纺织专用设备制造、塑料加工专用设备销售、包装专用设备制造等业务的有限责任公司，法定代表人为阮卜华，注册地址位于浙江省台州市台州湾新区枫南东路 1500 号。 台州市恒胜环保科技有限公司内设一燃气锅炉，需使用天然气作为燃料，现在本厂办公宿舍楼南侧空地上建设一座液化天然气（LNG）气化站（设 1 只 60m³ 卧式 LNG 储罐）。 整改意见：未配备正压式空气呼吸器。 报告结论：该气化站总平面布置按 DB33/T1155-2018《城镇小型液化天然气气化站技术规程》设计，但部分间距不符合现行的 GB50028-2006《城镇燃气设计规范（2020 年版）》的要求。企业在完成本报告 6.1 节提出的整改意见后，该气化站满足现行标准规范的安全生产条件。		
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		陈国俊	现场勘察
报告编制人		黄昌江	现场勘察，报告编制
项目组成员		章强	整理资料
项目组成员		黄寺贵	报告校核
项目组成员		陈国华	整理资料
技术负责人		陈晓俊	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		王英杰	
参与评价工作	安全评价师	陈国俊、黄昌江、章强、黄寺贵、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、王英杰	
	注册安全工程师	陈国俊、黄昌江、章强、黄寺贵、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、王英杰	
	技术专家	/	
现场勘察时间		2024.10.30	报告提交时间
			2024.12.30
现场图片：			

