

评价项目概况														
企业名称	中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司松阳工业园区加油站													
项目名称	中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司松阳工业园区加油站经营危险化学品安全现状评价报告													
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input checked="" type="checkbox"/> 经营 <input type="checkbox"/> 其他													
项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司松阳工业园区加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司的分支机构，位于浙江省丽水市松阳县望松街道长虹西路 206 号，主要从事汽油、柴油零售业务，现有从业人员 7 人。该加油站现有加油机 4 台、50m³汽油罐 3 只、50m³柴油储罐 1 只，折合成油罐总容积为 175m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于一级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该加油站，该加油站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p style="text-align: center;">表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>加油岛端部采用防撞桶作为防撞设施，不能满足防撞要求。</td> <td>加油岛端部设置防撞柱（栏），其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>可燃气体报警控制器（主机）未接入 UPS 不间断电源。</td> <td>把可燃气体报警控制器（主机）接入 UPS 不间断电源。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>浙江聚森检测科技有限公司出具的电气防爆安全检测报告里未包含尿素加注机。</td> <td>补充尿素加注机电气防爆安全检测内容。</td> </tr> </tbody> </table> <p>通过对中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司松阳工业园区加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>		序号	存在的问题	整改意见	1	加油岛端部采用防撞桶作为防撞设施，不能满足防撞要求。	加油岛端部设置防撞柱（栏），其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。	2	可燃气体报警控制器（主机）未接入 UPS 不间断电源。	把可燃气体报警控制器（主机）接入 UPS 不间断电源。	3	浙江聚森检测科技有限公司出具的电气防爆安全检测报告里未包含尿素加注机。	补充尿素加注机电气防爆安全检测内容。
序号	存在的问题	整改意见												
1	加油岛端部采用防撞桶作为防撞设施，不能满足防撞要求。	加油岛端部设置防撞柱（栏），其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。												
2	可燃气体报警控制器（主机）未接入 UPS 不间断电源。	把可燃气体报警控制器（主机）接入 UPS 不间断电源。												
3	浙江聚森检测科技有限公司出具的电气防爆安全检测报告里未包含尿素加注机。	补充尿素加注机电气防爆安全检测内容。												
项目组成人员	姓名	工作任务												
项目负责人	金礼权	现场勘察												
项目组成员	王英杰	收集资料												
报告编制人	金礼权	报告编制												
项目组成员	周佳捷	报告校核												
项目组成员	陈晓俊	整理资料												
项目组成员	贾黎婷	收集资料												

技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 王英杰 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 王英杰 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间		2025. 2. 18	报告提交时间 2025. 4

现场图片：





