

评价项目概况		
企业名称	金华金开文化旅游发展集团有限公司	
项目名称	金华金开文化旅游发展集团有限公司金华健康生物产业园危化停车场项目（一期）安全设施竣工验收评价	
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 其他	
项目简介	建设性质：新建项目； 建设地点：金华经济技术开发区低丘缓坡单元（XK-11-03-04）地块； 建设规模：停车场用地面积 10666.75m²，设置危化品运输车辆停车位 14 个。 整改意见： 1) 应委托有资质的机构对可燃气体报警器进行检定。 2) 修复脱落的防爆挠性连接管。 3) 应在槽车停车处设置专用静电接地柱。 4) 应在停车区入口处设置人体静电消除装置。 5) 应在临时管理用房顶部设置风向标。 6) 应在停车区设置应急喷淋洗眼器。 7) 满载停车区应配备 2 台 30L/s 遥控移动消防炮。停车区应按设计要求，配备 6 台 MFT/ABC20 灭火器。 8) 根据设计专篇要求，应配备 4 套正压式空气呼吸器、4 台便携式气体浓度检测仪、8 台防爆对讲机。应急救援器材专用柜旁应有应急物资清单及定期检查记录。 报告结论：建设单位落实了安全预评价、安全设施设计专篇中提出的安全对策措施，安全设施做到了“三同时（与主体工程同时设计、同时建设、同时投入使用）”，但还存在不符合项。在建设单位完成整改并经整改确认后，本项目可具备安全设施竣工验收的条件。	
项目组成人员	姓名	工作任务
项目负责人	陈晓俊	现场勘察
报告编制人	黄昌江	现场勘察，报告编制
项目组成员	王英杰、贾黎婷	整理资料
项目组成员	黄寺贵	报告校核
技术负责人	章强	
报告审核人	胡洁萍	
过程控制负责人	陈国华	
参与评价工作	安全评价师	陈晓俊、黄昌江、王英杰、黄寺贵、贾黎婷、陈国华、章强、胡洁萍
	注册安全工程师	陈晓俊、黄昌江、王英杰、黄寺贵、贾黎婷、陈国华、章强、胡洁萍
	技术专家	/

现场勘察时间	2024.8.10	报告提交时间	2024.12.17
--------	-----------	--------	------------

现场图片：

