

评价项目概况	
企业名称	浙江尤恩叉车股份有限公司
项目名称	浙江尤恩叉车股份有限公司危险化学品使用（含储存）安全现状评价报告
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 其他
项目简介	名称：浙江尤恩叉车股份有限公司 类型：股份有限公司（非上市） 住所：杭州市富阳区新登镇新登区1号路1号 法定代表人：吴金贤 成立日期：2007年09月29日 评价结论： (1)根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017，该企业为生产专用车辆制造，行业代码为“C3433”。根据《应急管理部办公厅关于修订〈冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）〉的通知》（应急厅〔2019〕17号），该企业属于机械行业。对照《危险化学品安全使用许可适用行业目录（2013年版）》（安监总局公告2013年第3号），未被列入危险化学品安全使用许可证使用行业目录，故不属于申领危险化学品使用许可证范围。 (2)通过浙江尤恩叉车股份有限公司各单元的辨识，其结果如下： a. 主要危险有害因素：火灾、其他爆炸和机械伤害；其他危险有害因素是中毒窒息、容器爆炸、灼烫、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害；职业危险有害因素是高温、电离辐射和电焊烟尘。防火是最主要措施。 b. 企业涉及的危化品有：油漆、稀释剂、固化剂、液化石油气、氨〔液化的〕、二氧化碳〔液化的〕、氧〔压缩的〕、混合气（Ar占比80%，CO₂占比20%）、乙炔、天然气〔富含甲烷的〕和汽油，共有9种类别的危险化学品。 c. 企业不涉及剧毒品、第一/二/三类监控化学品、易制爆危险化学品、易制毒化学品、高毒物品； d. 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），该公司涉及液化石油气、乙炔、天然气〔富含甲烷的〕和汽油属于重点监管的危险化学品。 e. “两重点一重大”：不涉及特别管控危险化学品；不涉及重点监管危险化工工艺；涉及1个生产单元（厂房和附属厂房的危化品备货仓库）和2个储存单元（危化品专用仓库、LNG气化站），生产单元和储存单元不构成危险化学品重大危险源。 (3)经检查，该企业基本满足浙江省应急管理厅关于印发《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）》的通知》（浙应急基础〔2024〕48号）的相关要求。 (4)经检查，该企业基本满足浙江省应急管理厅关于印发《危化品使用企业“十个一律”措施排查表（试行）》和《企业使用危化品主要安全规定》的通知的相关要求。 (5)经检查，该企业基本满足《杭州市应急管理局关于进一步提升制造业企业危险化学品使用安全生产条件的通知》（杭应急〔2020〕21号）的相关要求。 (6)经检查，该企业基本满足重点监管和特别管控的危险化学品规范的相关

要求。 (7)经检查,该企业基本满足相关标准和行业标准符合性的相关要求。 (8)经检查,浙江尤恩叉车股份有限公司危化品使用和储存场所均不构成重大生产安全事故隐患。 (9)在评价过程中发现的问题及整改建议,详见表 7-1。 本评价认为,企业完成本报告 7.2 节提出的整改意见并经本公司确认后,浙江尤恩叉车股份有限公司危险化学用品(油漆、稀释剂和固化剂最大存在量 2.016t,年使用量 7t;液化石油气最大存在量 0.88t(21 瓶),年使用量 2.6t(65 瓶);氧[压缩的]最大存在量 48.02kg(7 瓶),年使用量 754.6kg(110 瓶);氧[液化的]最大存在量 523kg,年使用量 5t;混合气(Ar 占比 80%,CO₂ 占比 20%)最大存在量 64kg(8 瓶),年使用量 640kg(80 瓶);乙炔最大存在量 27.2kg(4 瓶),年使用量 408kg(60 瓶);汽油最大存在量 0.325t,年使用量 0.8t;液氩罐最大存在量 4.5t 年使用量 4.74t;液二氧化碳杜瓦瓶最大存在量 0.9t 年使用量 4.5t;氧[液态的]最大存在量 523kg,年使用量 5t;天然气[富含甲烷的],最大存在量 4.6t 年用量 106080kg);柴油最大存在量 2t、年使用量 63.75t 储存和使用的安全生产条件符合要求。 本报告仅对目前的现状而言,如厂址、工艺、布局、设备及原材料等发生变化,企业应当对安全状况进行重新评价。			
项目组成人员		姓名	工作任务
项目组长		高飞	现场勘察,报告审核
报告编制人		胡盈盈	现场勘察,报告编制
项目组成员		王英杰	整理资料
项目组成员		黄寺贵	整理资料
项目组成员		陈国俊	整理资料
项目组成员		陈国华	整理资料
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈晓俊	
参与评价工作	安全评价师	高飞、章强、黄寺贵、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、王英杰、陈国俊	
	注册安全工程师	高飞、胡盈盈、章强、黄寺贵、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、王英杰	
	技术专家	/	
现场勘察时间		2025-03-05	报告提交时间 2025-05-13
现场图片:			



