

评价项目概况														
企业名称	浦江富春紫光水资源有限公司													
项目名称	浦江富春紫光水资源有限公司高锰酸钾中间仓库专项安全现状评价报告													
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他													
项目简介	<p>浦江富春紫光水资源有限公司成立于 2024 年 12 月 6 日，主要从事一般项目：水资源管理；市政设施管理；工程技术服务（规划管理、勘查、设计、监理除外）；工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非常规水源利用技术研发（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：天然水收集与分配；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准），企业注册地址位于浙江省金华市浦江县仙华街道仙华路 298 号，法定代表人为乔卫龙。</p> <p>浦江富春紫光水资源有限公司于 2024 年 12 月 6 日竞得浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目 30 年经营权，于 2024 年 12 月 11 日与浦江县水务局签订《浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目经营权转让协议》，本项目地址位于仙华水厂内。</p> <p>本项目涉及的高锰酸钾中间仓库设置于仙华水厂加药间内，建筑面积约为 12.87 m²。企业在进行原水除锰时需要使用高锰酸钾，因此企业在加药间南侧靠近门厅处设置一间用于储存高锰酸钾的中间仓库。</p> <p>本项目整改意见及整改落实情况见表 5.1。</p> <p style="text-align: center;">表 5.1 存在问题、整改意见及整改落实情况一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 35%;">存在问题</th> <th style="width: 35%;">整改意见</th> <th style="width: 25%;">落实情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>中间仓库内未设置温湿度计</td> <td>中间仓库内已设温湿度计并记录</td> <td style="text-align: center;">已落实</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>储存场所出入口未配置入侵报警装置</td> <td>储存场所出入口已配置入侵报警装置</td> <td style="text-align: center;">已落实</td> </tr> </tbody> </table> <p>评价结论：根据上述评价结果，企业均已按本评价报告 5.1 章节提出的整改意见完成整改，浦江富春紫光水资源有限公司的高锰酸钾中间仓库能符合安全储存条件。</p>		序号	存在问题	整改意见	落实情况	1	中间仓库内未设置温湿度计	中间仓库内已设温湿度计并记录	已落实	2	储存场所出入口未配置入侵报警装置	储存场所出入口已配置入侵报警装置	已落实
序号	存在问题	整改意见	落实情况											
1	中间仓库内未设置温湿度计	中间仓库内已设温湿度计并记录	已落实											
2	储存场所出入口未配置入侵报警装置	储存场所出入口已配置入侵报警装置	已落实											
项目组成人员	姓名	工作任务												
项目组组长	高飞	现场勘察												
报告编制人	楼航建	现场勘察，报告编制												
项目组成员	陈晓俊	整理资料												
项目组成员	黄寺贵	整理资料												
项目组成员	王英杰	整理资料												

项目组成员	贾黎婷	报告校核
技术负责人	章强	
报告审核人	胡洁萍	
过程控制负责人	陈国华	
参与评价工作	安全评价师	高飞、楼航建、贾黎婷、陈晓俊、黄寺贵、王英杰、章强、胡洁萍、陈国华
	注册安全工程师	高飞、楼航建、贾黎婷、陈晓俊、黄寺贵、王英杰、章强、胡洁萍、陈国华
	技术专家	
现场勘察时间	2025. 3. 14	报告提交时间 2025. 4. 28
现场图片：		



打卡 10:47

浙江省金华市浦江县仙华街道浦江县水务局

2025.03.14 星期五

今日水印相机已验证 | 时间地点真实

今日水印
相机 真实可验

防伪 3GD16TAWN9L11N

