

评价项目概况														
企业名称	浙江省缙云县宏发石油有限公司													
项目名称	浙江省缙云县宏发石油有限公司经营危险化学品安全现状评价报告													
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他													
项目简介	<p>浙江省缙云县宏发石油有限公司是一家危险化学品经营企业，位于浙江省丽水市缙云县壶镇镇青川村，营业执照经营范围包括许可项目：成品油零售；成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。现有 30m³ 汽油罐 1 只，30m³#柴油罐 1 只，折合成油罐总容积为 45m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。该企业于 2024 年 8 月 27 日取得了丽水市应急管理局核发（变更）的危险化学品经营许可证，有效期至 2026 年 3 月 28 日。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业已对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p style="text-align: center;">表 6-1 本项目存在的问题及整改落实情况一览表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>厕所门口“严禁烟火”安全标志已褪色。</td> <td>更换新的“严禁烟火”安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>埋地油罐区张贴的受限空间安全警示牌未正确辨识油罐区受限空间内潜在有害物质。</td> <td>重新辨识油罐区受限空间内潜在有害物质，并重新张贴受限空间安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>营业室未安装应急照明。</td> <td>营业室安装应急照明。</td> </tr> </tbody> </table> <p>通过对浙江省缙云县宏发石油有限公司的危险化学品辨识和分析，在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>		序号	存在的问题	整改意见	1	厕所门口“严禁烟火”安全标志已褪色。	更换新的“严禁烟火”安全警示标志。	2	埋地油罐区张贴的受限空间安全警示牌未正确辨识油罐区受限空间内潜在有害物质。	重新辨识油罐区受限空间内潜在有害物质，并重新张贴受限空间安全警示牌。	3	营业室未安装应急照明。	营业室安装应急照明。
序号	存在的问题	整改意见												
1	厕所门口“严禁烟火”安全标志已褪色。	更换新的“严禁烟火”安全警示标志。												
2	埋地油罐区张贴的受限空间安全警示牌未正确辨识油罐区受限空间内潜在有害物质。	重新辨识油罐区受限空间内潜在有害物质，并重新张贴受限空间安全警示牌。												
3	营业室未安装应急照明。	营业室安装应急照明。												
项目组成人员	姓名	工作任务												
项目负责人	金礼权	现场勘察												
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制												
项目组成员	王英杰	整理资料												
项目组成员	周佳捷	报告校核												
项目组成员	陈晓俊	整理资料												
项目组成员	贾黎婷	收集资料												
技术负责人	杨文良													
报告审核人	胡洁萍													
过程控制负责人	陈国华													
参与评价工作	安全评价师	金礼权、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、杨文良												

	注册安全 工程师	金礼权、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、杨文良、王英杰、周佳捷、贾黎婷		
	技术专家	/		
现场勘察时间		2025. 11. 11	报告提交时间	2025. 12

现场图片：



