

评价项目概况			
企业名称	义乌市天然气有限公司		
项目名称	义乌市天然气有限公司夏演门站安全现状评价报告		
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
项目简介	<p>义乌市天然气有限公司（注册资金 21700 万元人民币，其中浙江能燃气股份有限公司出资 51%，义乌市城市建设集团有限公司出资 49%）成立于 2008 年 8 月 22 日，公司现位于浙江省金华市义乌市福田街道城中北路 521 号，主要在义乌市行政区域范围内从事管道燃气特许经营活动。本项目天然气门站（夏演门站）隶属于义乌市天然气有限公司。夏演门站位于义乌市城西街道长堰水库山脚下，东黄线与 G60 高速交叉口桥洞往北 100 米。公司已取得义乌市住房和城乡建设局核发的燃气经营许可证。</p> <p>整改意见</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 柴油发电机房内的储油间应采用甲级防火门，开口方向需设置外开； 2) 热水炉房的可燃气体报警器应设置现场声光报警装置； 3) 工艺装置区应张贴天然气安全周知卡。 4) 应配备 2 套以上重型防护服。 <p>7.3 评价结论</p> <p>企业应对本报告提出的整改意见（7.2 章节）进行整改，并经我公司确认后，义乌市天然气有限公司夏演门站安全现状符合要求。</p>		
	项目组成人员	姓名	工作任务
	项目负责人	王强	现场勘察
	报告编制人	贾黎婷	现场勘察，报告编制
	项目组成员	江群	整理资料
	项目组成员	王英杰	整理资料
	项目组成员	楼航建	报告校核
	技术负责人	杨文良	
	报告审核人	胡洁萍	
	过程控制负责人	陈国华	
参与评价工作	安全评价师	王强、杨文良、胡洁萍、陈国华	
	注册安全工程师	贾黎婷、江群、楼航建、陈国华、章强、胡洁萍、王英杰	
	技术专家		
	现场勘察时间	2025. 7. 23	报告提交时间 2025. 08
现场图片：			





